

Dezentrale Lüftungsanlagen

VRL-C 300 D Premium

BEST.-NR.: 204142



Die wichtigsten Merkmale

- Hohe Wärmerückgewinnung durch den Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager aus Aluminium
- Einfache Deckenmontage dank des passenden Schienensystems
- Einfache Wartung, da sich der Gehäusedeckel schwenken lässt
- Flexible Installation, bei der zwischen Deckeneinbau und Deckenanbau gewählt werden kann
- Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für Schulen, Kindergärten, Seminar-, Therapie- und Vereinsräume, Büros, Gemeindesäle
- Integriertes Vorheizregister
- Anschlussstutzen zur Luftführung
- Sehr schnelle und einfache Installation, auch bei der Sanierung



Typ	VRL-C 300 D Premium BEST.-NR.: 204142	
Best.-Nr.	204142	
Werte		
Wärmebereitstellungsgrad bis	92 %	
Wärmebereitstellungsgrad Nennvolumenstrom DIBt	80 %	
Wärmerückgewinnungsklasse nach DIN EN 13053	H1	
Luftvolumenstrom	100-300 m³/h	
Luftvolumenstrom nenn	210 m³/h	
Max. Wirkungsgrad Kreuz-Gegenstrom- Wärmeübertrager	92 %	
SFP-Klassifizierung nach DIN EN 13779	SFP 2	
Ausführungen		
Filterklasse Abluft	ePM 10 ≥ 50 % (M5)	
Filterklasse Zuluft	ePM1 ≥50 % (F7)	
Schutzart (IP)	IP20	
Kabellänge	3 m	
Montageart	Innenmontage	

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter nenn.	67 W
Leistungsaufnahme Lüfter max.	137 W
Leistungsaufnahme max.	1.150 W
Leistungsaufnahme Vorheizregister	600 W
Leistungsaufnahme Nachheizregister	400 W
Phasen	1/N/PE
Frequenz	50 Hz
Absicherung	16 A

Dimensionen

Hö h e	407 mm
Breite	585 mm
Länge	1.202 mm
Länge Kondensatschlauch	3 m
Durchmesser Kondensatschlauch	7 mm
Min. Abstand Decke	20 mm

Anschlüsse

Luftanschlussdurchmesser	200 mm
--------------------------	--------

Gewichte

Gewicht	100 kg
---------	--------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de