

ZLWE HUMIDITY

DECENTRALNA WENTYLACJA

NUMER URZĄDZENIA: 236674





Typ	ZLWE HUMIDITY
Numer katalogowy	236674

Dane techniczne

Wykonanie	Czujnik pomieszczenia
Dokładność pomiaru	5 % wilg. wzgl.
Zakres nastaw wilgotności względnej powietrza	30-90 %
Roczna odchyłka pomiarowa	-1,5 % wilg. wzgl.
Różnica przełączania	6 % wilg. wzgl.
Temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Szerokość	76 mm
Wysokość	76 mm
Głębokość	34 mm
Zakres temperatury stosowania	od 0 do +40