

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/fmk-epm1-55-2-w450600-stiebel-eltron-p-3557.html>



FMK EPM1 55-2 W450/600 - STIEBEL ELTRON

Cena brutto	594 zł
Cena netto	483 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	206596
Kod producenta	206596
Kod EAN	4017212065969

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy systemy wentylacji STIEBEL ELTRON. Przed zakupem sprawdzamy zgodność produktu z urządzeniem, automatyką, filtrami, kanałami i warunkami montażu.

FMK EPM1 55-2 W450/600 - STIEBEL ELTRON

Co to jest? Element systemu kanałowego lwf / akcesorium centralnej wentylacji. LWF/LSWP/WG to osprzęt instalacyjny centralnej wentylacji: kanały, kolana, przejścia, kratki, tłumiki i elementy prowadzenia powietrza.

Co oznacza symbol? Symbol FMK/FMS oznacza zestaw filtrów; wariant dobiera się do konkretnej centrali lub rekuperatora.

Symbol / model	FMK EPM1 55-2 W450/600
Numer katalogowy	206596
EAN	4017212065969
Rodzaj	Filtry pow. VRC-W 450/600
Zastosowanie wg danych Stiebel	Zestaw 2 szt. splisowanych filtrów o klasie ePM1 ≥55 % (F7) do rekuperatorów VRC-W 450/600 (E) Premium. Stosowany do filtracji powietrza nawiewnego.

Do czego służy? Zestaw 2 szt. splisowanych filtrów o klasie ePM1 ≥55 % (F7) do rekuperatorów VRC-W 450/600 (E) Premium. Stosowany do filtracji powietrza nawiewnego.

Co trzeba sprawdzić lub dobrać?

- średnicę kanału i zgodność z projektem instalacji
- czy element pracuje jako nawiew, wywiew, przejście, kratka czy tłumik
- izolację, akustykę, opory przepływu i miejsce montażu
- komplet złączek, kolan, skrzynek i elementów zakończeniowych

Uwaga techniczna

Elementy wentylacji i rekuperacji dobieramy do konkretnego urządzenia i instalacji. Jeżeli nie masz pewności, czy ten symbol pasuje do Twojego układu, podaj numer katalogowy urządzenia, zdjęcie tabliczki znamionowej i krótki opis instalacji.

Źródło danych: aktualny cennik / katalog STIEBEL ELTRON 2026 oraz dane ETIM. Interex Katowice Mariusz Czapnik · 602 551 555 · +48 32 203 92 41

Dane opisowe z lokalnego katalogu ETIM STIEBEL ELTRON · nr 206596

Zastosowanie

W lokalnym ETIM nie ma osobnej sekcji „Zastosowanie” dla tego numeru. Zastosowanie potwierdzamy przed zamówieniem na podstawie modelu, dokumentacji producenta i warunków instalacji.

Dodatkowe informacje

Opis

- Wymienne kasety filtracyjne do powietrza nawiewnego wykonane są z niełamliwego włókna poliestrowego o częściowo progresywnej budowie. Są sklejone termicznie, odporne na działanie temperatury do 100 °C i składane w „Z”
- Stabilna ramka wykonana jest z odpornego na działanie wilgoci kartonu, a z przodu wbudowany jest uchwyt do wyciągania

Źródło: lokalny katalog ETIM 2026 STIEBEL ELTRON · Zestaw kaset filtracyjnych STIEBEL ELTRON, FMK EPM1 70-2 W450/600. Przed montażem sprawdzamy aktualną instrukcję, komplet osprzętu i warunki instalacji.

Dokumenty producenta w języku polskim

Dopasowanie po numerze katalogowym: **206596** · Zestaw kaset filtracyjnych STIEBEL ELTRON, FMK EPM1 70-2 W450/600

- [Karta produktu / dokumentacja producenta w języku polskim](#)

Linki prowadzą wyłącznie do polskiego serwisu STIEBEL ELTRON. Przed montażem zawsze sprawdzamy aktualną instrukcję i zgodność akcesoriów z konkretnym urządzeniem.

Dokumentacja techniczna, instrukcje i wytyczne montażowe

Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.

- [Instrukcja obsługi i montażu](#)
- [Karta produktu producenta](#)

Wytyczne Interex Katowice: przed montażem należy sprawdzić dobór wydajności powietrza, miejsce czerpni i wyrzutni, dostęp serwisowy do filtrów, długości i średnice przewodów, możliwy odpływ kondensatu, zasilanie, sterowanie oraz warunki gwarancji. Montaż, uruchomienie i konserwację należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną urządzenia.