

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/fms-f7-2-lwz-58304404504-zul-stiebel-eltron-p-3585.html>

FMS F7-2 LWZ 5/8/304/404/504 ZUL - STIEBEL ELTRON

Cena brutto	286 zł
Cena netto	232 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	231332
Kod producenta	231332
Kod EAN	4017212313329

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy systemy wentylacji STIEBEL ELTRON. Przed zakupem sprawdzamy zgodność produktu z urządzeniem, automatyką, filtrami, kanałami i warunkami montażu.

FMS F7-2 LWZ 5/8/304/404/504 ZUL - STIEBEL ELTRON

Co to jest? Element systemu kanałowego lwf / akcesorium centralnej wentylacji. LWF/LSWP/WG to osprzęt instalacyjny centralnej wentylacji: kanały, kolana, przejścia, kratki, tłumiki i elementy prowadzenia powietrza.

Co oznacza symbol? Symbol produktu identyfikuje konkretny element systemu STIEBEL ELTRON; przed zakupem warto potwierdzić zgodność z urządzeniem.

Symbol / model	231332
Numer katalogowy	231332
EAN	4017212313329
Rodzaj	element systemu kanałowego LWF / akcesorium centralnej wentylacji
Zastosowanie wg danych Stiebel	FMS F7-2 LWZ 5/8/304/404/504 ZUL - STIEBEL ELTRON

Do czego służy? FMS F7-2 LWZ 5/8/304/404/504 ZUL - STIEBEL ELTRON

Co trzeba sprawdzić lub dobrać?

- średnicę kanału i zgodność z projektem instalacji
- czy element pracuje jako nawiew, wywiew, przejście, kratka czy tłumik
- izolację, akustykę, opory przepływu i miejsce montażu
- komplet złączek, kolan, skrzynek i elementów zakończeniowych

Uwaga techniczna

Elementy wentylacji i rekuperacji dobieramy do konkretnego urządzenia i instalacji. Jeżeli nie masz pewności, czy ten symbol pasuje do Twojego układu, podaj numer katalogowy urządzenia, zdjęcie tabliczki znamionowej i krótki opis instalacji.

Źródło danych: aktualny cennik / katalog STIEBEL ELTRON 2026 oraz dane ETIM. Interex Katowice Mariusz Czapnik · 602 551 555 · +48 32 203 92 41

Dane opisowe z lokalnego katalogu ETIM STIEBEL ELTRON · nr 231332

▣▣ Zastosowanie

W lokalnym ETIM nie ma osobnej sekcji „Zastosowanie” dla tego numeru. Zastosowanie potwierdzamy przed zamówieniem na podstawie modelu, dokumentacji producenta i warunków instalacji.

▣▣ Dodatkowe informacje

Opis

- Zestaw zawiera dwie kasety filtracyjne do powietrza nawiewnego z syntetycznej włókniny z tworzywa sztucznego
- Niskie straty ciśnienia zapewnione są dzięki dużym, złożonym w „Z” powierzchniom filtracyjnym
- Stabilna ramka wykonana jest ze ściśle ułożonej włókniny filtracyjnej

Źródło: lokalny katalog ETIM 2026 STIEBEL ELTRON · Zestaw kaset filtracyjnych STIEBEL ELTRON, Inwerterowa kaseata filtracyjna FMK F7-2 ZUL. Przed montażem sprawdzamy aktualną instrukcję, komplet osprzętu i warunki instalacji.

Dokumenty producenta w języku polskim

Dopasowanie po numerze katalogowym: **231332** · Zestaw kaset filtracyjnych STIEBEL ELTRON, Inwerterowa kaseata filtracyjna FMK F7-2 ZUL

- [Karta produktu / dokumentacja producenta w języku polskim](#)

Linki prowadzą wyłącznie do polskiego serwisu STIEBEL ELTRON. Przed montażem zawsze sprawdzamy aktualną instrukcję i zgodność akcesoriów z konkretnym urządzeniem.

Dokumentacja techniczna, instrukcje i wytyczne montażowe

Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.

- [Instrukcja obsługi i montażu](#)
- [Karta produktu producenta](#)

Wytyczne Interex Katowice: przed montażem należy sprawdzić dobór wydajności powietrza, miejsce czerpni i wyrzutni, dostęp serwisowy do filtrów, długości i średnice przewodów, możliwy odpływ kondensatu, zasilanie, sterowanie oraz warunki gwarancji. Montaż, uruchomienie i konserwację należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną urządzenia.