

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/podgrzewacz-hewalex-zpe-hx200-2-1b-z-dwiema-wezownicami-p-6286.html>



Podgrzewacz Hewalex ZPE HX200-2.1B z dwiema węzownikami - Hewalex

Cena brutto	3 476 zł
Cena netto	2 826 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	16 dni
Numer katalogowy	HZPE0200B2W01
Kod producenta	HZPE0200B2W01
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie	zbiornik 10 bar; węzownica 6 bar

Opis produktu

Zakres oferty Hewalex

- Zdjęcia mają charakter poglądowy; cena dotyczy wskazanego podgrzewacza/zasobnika.
- Kolektory, grupa pompowa, system montażowy, armatura i osprzęt instalacyjny nie są częścią produktu, jeżeli nie są wyraźnie wymienione w opisie.
- **Opcje doboru przed zamówieniem:** pojemność, liczba i powierzchnia węzownic, współpraca z kolektorami lub pompą ciepła oraz miejsce montażu.

Hewalex - dobór techniczny Interex Katowice

Produkt wprowadzony na podstawie aktualnego cennika Hewalex. Przed zamówieniem potwierdzamy kompatybilność z instalacją, dostępność, komplectację i ewentualne elementy dodatkowe.

Dobór techniczny: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41

Podgrzewacz Hewalex ZPE HX200-2.1B z dwiema węzownikami

Do współpracy dwóch źródeł ciepła, np. kocioł i kolektory słoneczne.

Cechy doboru

Producent	Hewalex
Grupa	Zasobnik CWU 2-węzownicowy
Nr katalogowy	HZPE0200B2W01
Zastosowanie	Do współpracy dwóch źródeł ciepła, np. kocioł i kolektory słoneczne.
Cena katalogowa netto	2 826,00 zł
Cena brutto 23%	3 475,98 zł

Logika doboru: wersja z dwiema węzownikami jest przeznaczona do dwóch źródeł ciepła, np. kocioł + kolektory słoneczne.

Źródło ceny: oficjalny cennik Hewalex. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia przed zamówieniem.

Ciśnienie maksymalne zbiornika Hewalex

Poniższe wartości służą do doboru zabezpieczeń hydraulicznych. Przed montażem należy sprawdzić tabliczkę znamionową

konkretnego urządzenia i dokumentację producenta.

Maksymalne ciśnienie wody w podgrzewaczu	10 bar
Maksymalne ciśnienie w węzownicy	6 bar
Zawór bezpieczeństwa	dobrać do ciśnienia podanego na tabliczce znamionowej i dokumentacji; nie montować zaworu odcinającego między zbiornikiem a zaworem bezpieczeństwa
Źródło danych	Hewalex ZPE - folder techniczny 2026

Nie wolno montować zaworu odcinającego pomiędzy zbiornikiem a zaworem bezpieczeństwa. Odpływ z zaworu bezpieczeństwa musi pozostać drożny.