

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/podgrzewacz-hewalex-zpe-hx300-2-1b-z-dwiema-wezownikami-p-6287.html>



Podgrzewacz Hewalex ZPE HX300-2.1B z dwiema węzownikami - Hewalex

Cena brutto	4 438 zł
Cena netto	3 608 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	16 dni
Numer katalogowy	HZPE0300B2W01
Kod producenta	HZPE0300B2W01
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie	zbiornik 10 bar; węzownica 6 bar

Opis produktu

Zakres oferty Hewalex

- Zdjęcia mają charakter poglądowy; cena dotyczy wskazanego podgrzewacza/zasobnika.
- Kolektory, grupa pompowa, system montażowy, armatura i osprzęt instalacyjny nie są częścią produktu, jeżeli nie są wyraźnie wymienione w opisie.
- **Opcje doboru przed zamówieniem:** pojemność, liczba i powierzchnia węzownic, współpraca z kolektorami lub pompą ciepła oraz miejsce montażu.

Hewalex - dobór techniczny Interex Katowice

Produkt wprowadzony na podstawie aktualnego cennika Hewalex. Przed zamówieniem potwierdzamy kompatybilność z instalacją, dostępność, komplectację i ewentualne elementy dodatkowe.

Dobór techniczny: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41

Podgrzewacz Hewalex ZPE HX300-2.1B z dwiema węzownikami

Zasobnik 300 l do układów z kotłem i solarami lub drugim źródłem.

Cechy doboru

Producent	Hewalex
Grupa	Zasobnik CWU 2-węzownicowy
Nr katalogowy	HZPE0300B2W01
Zastosowanie	Zasobnik 300 l do układów z kotłem i solarami lub drugim źródłem.
Cena katalogowa netto	3 608,00 zł
Cena brutto 23%	4 437,84 zł

Logika doboru: wersja z dwiema węzownikami jest przeznaczona do dwóch źródeł ciepła, np. kocioł + kolektory słoneczne.

Źródło ceny: oficjalny cennik Hewalex. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia przed zamówieniem.

Ciężenie maksymalne zbiornika Hewalex

Poniższe wartości służą do doboru zabezpieczeń hydraulicznych. Przed montażem należy sprawdzić tabliczkę znamionową

konkretnego urządzenia i dokumentację producenta.

Maksymalne ciśnienie wody w podgrzewaczu	10 bar
Maksymalne ciśnienie w węzownicy	6 bar
Zawór bezpieczeństwa	dobrać do ciśnienia podanego na tabliczce znamionowej i dokumentacji; nie montować zaworu odcinającego między zbiornikiem a zaworem bezpieczeństwa
Źródło danych	Hewalex ZPE - folder techniczny 2026

Nie wolno montować zaworu odcinającego pomiędzy zbiornikiem a zaworem bezpieczeństwa. Odpływ z zaworu bezpieczeństwa musi pozostać drożny.