

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/devi-katalog-devibasic-20s-400-v-p-6806.html>

DEVI katalog: DEVIbasic 20S - 400 V



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DEVI-KAT-DEVIBASIC-20S-400-V

Opis produktu

DEVI katalog: DEVIbasic 20S - 400 V

przewody grzewcze do systemów podłogowych i specjalnych w ofercie technicznej Interex Katowice. Produkt obejmuje warianty katalogowe DEVI / Danfoss; pozycje z potwierdzoną ceną można wybrać kaflem wariantu jak w produktach SHF.

Zastosowanie

przewody bębnowe i zestawy kablowe do ogrzewania podłogowego lub zabudowy według projektu.

Opis techniczny

- Dobór wykonuje się dla konkretnego kodu producenta, a nie samej nazwy rodziny.
- Sprawdzamy: moc, długość, napięcie, rozstaw przewodu i dopuszczalna temperatura podłoża.
- Przy przewodach stałoporowych długości nie skraca się na budowie; moc i długość muszą być dobrane przed zakupem.
- Przy systemach przeciwbłodzeniowych kluczowe są odpływ wody, czujniki, zabezpieczenia i podział na obwody.

Instrukcja instalacji i obsługi

Przed montażem należy wykonać pomiary rezystancji żyły grzejnej i izolacji, sprawdzić zabezpieczenia elektryczne oraz zachować dokumentację odbiorową. Montaż instalacji elektrycznych wykonuje osoba z odpowiednimi kwalifikacjami.

[Katalog, instrukcje i dane techniczne DEVI 2026 PDF](#)

Warianty katalogowe do wyceny

Kod producenta	EAN / GTIN	Wariant	Status
140F0229	-	140F0229	wycena po potwierdzeniu dostępności
140F0230	5703466202425	140F0230 / EAN 5703466202425	wycena po potwierdzeniu dostępności
140F0231	5703466202432	140F0231 / EAN 5703466202432	wycena po potwierdzeniu dostępności
140F0232	5703466202449	140F0232 / EAN 5703466202449	wycena po potwierdzeniu dostępności
140F0233	5703466202456	140F0233 / EAN 5703466202456	wycena po potwierdzeniu dostępności
140F0234	5703466202463	140F0234 / EAN 5703466202463	wycena po potwierdzeniu dostępności
140F0235	5703466202470	140F0235 / EAN 5703466202470	wycena po potwierdzeniu dostępności

Dobór Interex Katowice

Możemy przygotować dobór techniczny, kompletację materiałów, rozdzielnicę sterującą, zabezpieczenia, czujniki i uruchomienie. Dla większych systemów zalecamy podział na obwody oraz oddzielne alarmy albo sygnał zbiorczy do BMS.

